

Пловдивска област
ОБЩИНА РАКОВСКИ
Изх. № 92-00-2
01.12.2017 г.
гр. РАКОВСКИ п. код 4150

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ

по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП

Във връзка с постъпило искане за разяснение по факс с вх. № 26-2529-1/30.11.2017г. по условията на обществена поръчка с предмет: „ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ С АДРЕС: ГР. РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, ПЛ. БЪЛГАРИЯ“ № 1“ с уникален номер в РОП 00575-2017-0011:

ВЪПРОС:

Във връзка с изготвяне на оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ С АДРЕС: ГР. РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, ПЛ. БЪЛГАРИЯ“ № 1“, молим да уточните следното:

1. В Образец № 3 – „Техническо предложение“, основни строителни продукти и материали за настоящата поръчка, за която се представят сертификати или други документи, доказващи качеството, са:

- Топлоизолация – термопанел с $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.020$ W/m.K
- Топлоизолация – XPS с $\delta=0,08, 0,02$ м и $\lambda = 0.028$ W/m.K
- Топлоизолация – EPS с $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.033$ W/m.K
- Дограма – цвят – бял двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=1,4$ W/m².K

Ще приеме ли Възложителят предложението на участник, който е предложил материали с по-добри технически характеристики за топлопроводност на основните материали от горепосочените?

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП даваме следното разяснение:

Възложителят ще приеме предложението на участник, който е предложил материали с по-добри технически характеристики за топлопроводност на основните материали от горепосочените, тъй като заложените в образца и по документация са минималните изисквания за изпълнението на поръчката в тази част.



ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ